



Til
Inatsisartuts medlemmer

Besvarelse af spørgsmål i forbindelse med 1. behandling af FM 2016/53 om individuelle varmemålere

Punkt 53 om individuelle varmemålere blev behandlet i Inatsisartut d. 20. april 2016. Jeg vil gerne takke Inatsisartuts medlemmer for den positive behandling af punktet under 1. behandlingen, og jeg ser frem til at modtage Anlægsudvalgets betænkning forud for 2. behandling af punktet d. 11. maj 2016.

Under behandlingen af punktet d. 20. april 2016 stillede medlem af Inatsisartut for Partii Naleraq, Anthon Frederiksen, et spørgsmål, som jeg henviste til skriftlig besvarelse.

Anthon Frederiksen oplyste, at Partii Naleraq er blevet informeret om, at man i nogle ældre boligblokke har installeret varmemålere, som efterfølgende er taget ned igen, og Anthon Frederiksen spurgte, om det er noget Naalakkersuisut er vidende om?

Naalakkersuisut er ikke bekendt med, at der skulle være installeret individuelle varmemålere i ældre boliger, som efterfølgende er taget ned igen.

INI har dog oplyst, at der er et tilfælde i Nuuk (Nuussuaq), hvor der i 2004 blev installeret individuelle varmemålere i ca. 170 ældre boliger, men hvor disse varmemålere ikke efterfølgende blev idriftsat. Det er oplyst, at det som udgangspunkt vil kræve en kalibrering af disse varmemålere, hvis de skal kunne anvendes i dag. En sådan kalibrering skal imidlertid finde sted i Danmark, og det har derfor, når der henses til de omkostninger, som er forbundet hermed, været overvejet, om det i forhold til det konkrete tilfælde bedre kan betale sig at installere nye varmemålere i disse boliger.

Jeg håber, at ovenstående besvarer det stillede spørgsmål, og jeg uddyber naturligvis gerne, såfremt det findes relevant.

Inussiarnersumik inuulluaqquillunga
Med venlig hilsen

Mala Høy Kúko

29-04-2016
Sags nr. 2016 - 5824
Akt. nr. 2618603

Postboks 1614
3900 Nuuk
Tlf. (+299) 34 50 00
Fax (+299) 34 54 10
E-mail: paian@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl